

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
Чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

680003, г. Хабаровск, ул. Союзная, 3А, телефон: (4212) 41-29-40, 41-29-41

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Краснофлотскому и Кировскому районам
г. Хабаровска УНДиПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

(наименование органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение)

680011, г. Хабаровск, ул. Орджоникидзе, д. 4.

указывается адрес места нахождения органа ГПН, номера телефона, телефона доверия, электронный адрес)

телефон доверия: (4212) 41-62-62, E-mail: ogpn_sever@mail.ru

Предписание № 63/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад комбинированного вида № 122

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

в лице заведующей Боргояковой Н.И.

(гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора отдела надзорной деятельности по Краснофлотскому и Кировскому районам г. Хабаровска № 63 от «31» мая

(наименование органа ГПН)

2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «17» июня 2021 г. по 16 ч. 00 мин. «25» июня 2021 г. проведена проверка

инспектором ОНДиПР по Краснофлотскому и Кировскому районам г. Хабаровска УНДиПР ГУ МЧС России

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

по Хабаровскому краю лейтенантом внутренней службы Краснослободцевым Николаем Николаевичем

(проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 122», место нахождения юридического лица – г. Хабаровск, ул. Федеративная, 14, место фактического осуществления деятельности – г. Хабаровск, ул. Федеративная, 14.

совместно с Заведующей Боргояковой Надеждой Иннокентьевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № преписания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|--------------|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Соединительные линии СОУЭ с речевым оповещением не обеспечены системой автоматического контроля их работоспособности. | В соответствии с п. 3.4. СП 3.13130.2009 соединительные линии в СОУЭ с речевым оповещением должны быть обеспечены, кроме того, системой автоматического контроля их работоспособности. | 01.12.2021 г. | |
| 2 | В помещении тамбура над эвакуационным выходом (группа № 1) отсутствует табло выход | В соответствии с п. 5.3 СП 3.13130.2009 «Свод правил. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», световые оповещатели "Выход" следует устанавливать в том числе над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону | 01.12.2021 г. | |
| 3 | Возле помещения педагога-психолога эксплуатируется | В соответствии с п. 16 (н) ППР, на объектах защиты запрещается эксплуатировать после | 01.12.2021 г. | |

| | | | | |
|---|--|--|---------------|--|
| | помещение с измененным классом функциональной пожарной опасности (кладовая) не отвечающее нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности | изменения класса функциональной пожарной опасности здания, сооружения, пожарные отсеки и части здания, а также помещения, не отвечающие нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности | | |
| 4 | Направление движения к пожарному гидранту обозначается на указателе не имеющем четко нанесенных цифр, обозначающих расстояние до месторасположения пожарного гидранта | В соответствии с п. 48 ППР, направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения | 01.12.2021 г. | |
| 5 | В ящике для песка, расположенном возле сооружения Г-13 (по техническому паспорту от 10.03.10 г.) отсутствует совковая лопата | В соответствии с п. 411 ППР, ящики для песка должны комплектоваться совковой лопатой | 01.12.2021 г. | |
| 6 | В группе № 7 на пути эвакуации расположен стол | В соответствии с п.16 ППР, на объектах защиты запрещается размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов | 01.12.2021 г. | |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором

Государственный инспектор
Краснофлотского и Кировского
районов г. Хабаровска по
пожарному надзору Краснослободцев Н.Н
(должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)
«25» июня 2021 г.



Предписание для исполнения получил:

✓

(подпись)
« » 2021 г.

✓

(должность, фамилия, инициалы)